



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Измеритель сопротивления изоляции до 15 кВ постоянного тока

Артикул: СА-6555



Ин
ко

От
ин

Пи

Ко
да

Ко
ри

Ре
на

ти
на

ис
в

из
со

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ИЗОЛЯЦИИ С.А 6555:

Измеритель изоляции С.А 6555 благодаря своему прочному корпусу, отлично подходит для работы в полевых условиях и на производстве и обеспечивает высококачественный и точный контроль изоляции. Испытательное напряжение до 15 кВ идеально подходит для испытания трансформаторов, двигателей, генераторов, кабелей, а также любого другого высоковольтного оборудования двигателей с номиналом выше 12 кВ и выше.

На передней панели С.А 6555 расположены кнопки управления, установки напряжения, ротационный переключатель выбора режима тестирования, кнопки навигации по меню прибора, разъемы подключения зарядки аккумулятора и компьютерного интерфейса.

Прибор С.А 6555 один из немногих приборов на сегодняшний день который отображает график изменения параметров изоляции в зависимости от времени приложенного напряжения напрямую, прямо на экране прибора. Благодаря большому объему встроенной памяти полный анализ полученных результатов может быть произведен непосредственно на месте испытания без помощи компьютера непосредственно на приборе, а окончательные данные позже могут быть переданы в компьютер, используя программу DataView®.

ФУНКЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ИЗОЛЯЦИИ С.А 6555:

- Автоматическое вычисление коэффициентов PI (индекс поляризации) и DAR (коэффициента диэлектрического поглощения). Для того чтобы исключить влияние паразитных токов, которые могут искажать измеренные значения сопротивления изоляции, например, при тестировании ротационных моторов, измерения должны производиться в течение достаточно длительного периода времени. Измеренное значение сопротивления изоляции немедленно отражается на дисплее и заносится в память. Коэффициенты PI и DAR также не зависят от температуры, что облегчает определение действительного качества изоляции. DAR = R1мин / R30сек, PI = R10мин / R1мин.
- Измерение коэффициента диэлектрического разряда DD (DIELECTRIC DISCHARGE). Данное измерение особенно полезно при проверке неоднородной или многослойной изоляции, благодаря возможности обнаружить дефектный слой среди исправных высокоомных слоев. При помощи стандартных измерений коэффициентов PI и DAR такой дефект можно не заметить. Принцип измерения таков: на изоляцию некоторое время подается напряжение, после чего измеряется емкость, затем через 1 минуту измеряется остаточный ток. Вычисляется: DD = Ток, спустя 1 мин (mA) / (Тестовое напряжение (В) * Емкость (Ф)).
- Программирование продолжительности тестирования. Иногда кривая изменения значений сопротивления изоляции проявляет тенденцию к выпрямлению. Вы имеете возможность в лучшей степени оценить качество различных изоляторов провода измерение изоляции сопротивления в течение более или менее короткого временного периода и анализировать тенденцию изменения кривой значений сопротивления изоляции в зависимости от времени приложения тестирующего напряжения.
- R(t) построение кривых. Пользователь сам выбирает частоту измерений сопротивления изоляции, для сохранения полученных данных в памяти мегаомметра. Затем полученные значения будут использованы для построения кривой, показывающей тенденцию изменения сопротивления изоляции в зависимости от продолжительности приложения тестирующего напряжения. Используемое программное обеспечение DATA VIEW позволяет выводить кривую непосредственно на экран персонального компьютера.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ИЗОЛЯЦИИ С.А 6555:

- 15 кВ испытательное напряжение (фиксированное значение или устанавливается пользователем);
- Диапазон измерений 10 кОм...30 Том при любом тестирующем напряжении;
- Максимальный на сегодняшний день ток зарядки – 5mA для испытания кабеля и быстрой зарядки емкостной нагрузки;
- Большой, графический ЖК-дисплей с подсветкой, цифровое и аналоговое отображение. Прямое графическое отображение зависимости сопротивления изоляции от времени измерения;
- Анализ качества изоляции: автоматическое вычисление параметров IR (сопротивление изоляции), PI (индекс поляризации), DAR (коэффициент диэлектрической абсорбции), SV (скорость подъема напряжения), DD (разряд диэлектрика.), BURN (функция прожига) и отображение графика IR(t);
- 3 встроенных фильтра помех позволяют работать в условиях высоких помех, мешающих воздействий высокой интенсивности и высокого напряжения;
- Расчет сопротивления изоляции при эталонной температуре;
- Встроенная память 1,6Мб и встроенный часовой таймер с часами;
- Оптически изолированный компьютерный USB интерфейс и программа DATAVIEW.

Характеристики С.А 6555

Параметр	Значение
Емкость	0,001 ... 9,999 мкФ/ 10.00 - 49.99мкФ
Ток утечки	0,0001нA до 10 мA
Разрядка объекта тестирования после испытания	Да, автоматическая
Тестирование повышающимся напряжением	10 уровней
Измерение изоляции с поправкой на температуру	да
Установка пороговых значений тока при тестировании	Да, от 0,2 до 5mA
Режим усредненного значения измерения при нестабильности результата	Да, режим помехозащищенности и шумоподавления, 3 встроенных фильтра
Встроенный таймер	Да, до 99,59 мин
Установка времени тестирования	Да
Программы тестирования	Индекс поляризации (PI) и коэффициент диэлектрической абсорбции (DAR), измерение коэффициента диэлектрического заряда DD
Режимы измерения	Прямо на дисплее прибора
Память	256 измерений по 80000 точек – сопротивление, напряжение, ток и дата
Компьютерный интерфейс	USB интерфейс
Аккумуляторы	Батарея NiMH аккумуляторов 8x1,2В, 8000мАч
Дисплей	Графический
Подсветка дисплея	Да
Размеры	340x300x200мм
Вес, кг	6,2

Комплектация С.А 6555

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель изоляции С.А 6555	1
2.	Высоковольтный провод, длиной 3м, с крокодилами	3
3.	1кВ провод для измерения напряжения	2
4.	Шнур питания и зарядки аккумуляторов, длиной 2м	1
5.	Оптический / USB компьютерный кабель	1
6.	Инструкция по эксплуатации	1
7.	Сумка для переноски	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ С.А 6555:

(Поставляется по отдельному заказу)

№	Наименование	Количество
1.	С.А 846 Измеритель температуры и влажности	1
2.	С.А 861 Контактный термометр	1
3.	Высоковольтный провод, длиной 15м, с крокодилом	1
4.	Высоковольтный провод, длиной 8м , с крокодилом	1
5.	Дополнительный аккумулятор	1
6.	Программное обеспечение DataView® software	1