ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

спытательное устройство CONBAT

НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА CONBAT TAB:

- Испытание аккумуляторных батарей с целью измерения остаточной емкости;
- Оценка времени автономной работы систем гарантированного электроснабжения;
- Испытание характеристик источников бесперебойного питания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА CONBAT TAB:

Испытательное устройство **TAB** применяется в телекоммуникациях в системах питания и ИБП с опорным напряжением 24, 48 В, а так же в промышленности и энергетике, где аккумуляторы собираются в группы по 220, 240В.

ОПИСАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА CONBAT TAB:

Поставляется четыре модификации испытательного устройства CONBAT **TAB**:

- **TAB-48/150**;
- **TAB-48/300**;
- **TAB-220/60**;
- **TAB-220/150**.

Испытательное устройство **TAB** может быть использовано как самостоятельное устройство для проведения КТЦ контрольно-тренировочных циклов разряда-заряда аккумуляторных батарей или лечебно-тренировочных циклов. А так же устройство может быть использовано как блок дополнительного нагрузки при работе совместно с **РДУ CONBAT** моделей **BCT**, **BCT-O** для увеличения тока разряда. Для этих целей испытательныеустройства аккумуляторных батарей **CONBAT** оборудованы портом управления, по которому они получают команду на остановку разряда аккумуляторных батарей от **РДУ CONBAT** (работа в режиме-ведущий ведомый) Так же испытательные устройства аккумуляторных батарей **CONBAT** могут работать совместно с другим аналогичным устройством для увеличения тока нагрузки.

Передача просмотр данных на ПК не предусмотрена.

В устройстве **TAB** предусмотрена остановка при достижении ограничений:

- Ограничение рабочего напряжения (защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда);
- Ограничение по снятой емкости (применительно к аккумуляторным батареям);
- Ограничение по времени проведения испытаний.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА CONBAT TAB:

Модель	Диапазон напряжения, В																		
	Мин	Макс	2	6	12	24	43	48	96	110	130	190	220	260	265	350	380	480	600
TAB-48/150	20	60	—	—	—	75	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAB-48/300	20	60	—	—	—	150	300	300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TAB-220/60	40	265	—	—	—	—	13	14	25	30	35	60	60	60	—	—	—	—	—
TAB-220/150	40	265	—	—	—	—	33	40	80	90	115	150	150	150	150	—	—	—	—

Комплектация TAB-48/150

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ TAB

№	Наименование	Количество
1	Испытательное устройство CONBAT TAB-XXX/XXX	1
2	Кабель питания устройства 220В	1
3	Комплект силовых кабелей (красный, черный)	1
4	Паспорт на устройство	1

5	Инструкция по эксплуатации	1
6	Заверенная копия сертификата соответствия	1
7	Транспортировочный кейс	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83