рат высоковольтный испытательный

ОПИСАНИЕ АППАРАТА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО АВ-25-0,1:

Аппарат высоковольтный **АВ-25-01** предназначен для получения испытательного напряжения на емкостных объектах частоты 0,1 Гц. амплитудой до 20кВ (в частности для испытания кабелей из сшитого полиэтилена) и испытания объектов постоянным напряжением величиной до 20кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО АВ-25-01:

Параметр	Значение
Выходное знакопеременное напряжение, кВ	1- 20
Частота выходного напряжения, Гц	0,1
Форма испытательного напряжения	косинусно-прямоугольная
Максимальная емкость объекта испытания, мкф	3,5
Минимальная емкость объекта испытания, мкф	0.01
Время непрерывной работы, ч	1
Относительная погрешность измерения высокого напряжения, %	3
Относительная погрешность частоты испытательного напряжения, %	3
Условия эксплуатации	диапазон температур окружающего воздуха от -15 до +35°С; относительная влажность воздуха при температуре 25°С до 80%; для эксплуатации под навесом или в помещениях
Масса, кг, не более	42
Срок службы, лет	10

Комплектация АВ-25-01

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АВ-25-01

№	Наименование	Количество
1	Блок управления АВ-25-БУ	1
2	Блок высоковольтный АВ-25-ББ	1
3	Комплект кабелей и проводов	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83