



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Аппарат испытательный

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Пр
ча

Во
ча

Фс
на

Пе
зн

Пе
зн

По
на

Вь
0,1

Ди
чр

Ди
тд

Ис

НАЗНАЧЕНИЕ АППАРАТА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО АВ-60-01:

Аппарат испытательный АВ-60-01 предназначен для испытания емкостных объектов высоким переменным напряжением в диапазоне до ± 45 кВ емкостью от 0,05/3 мкФ переменным напряжением частотой 0,1 Гц.

Аппарат АВ-60-01 состоит из блока управления и контроля выходной величины испытательного напряжения и высоковольтного блока.

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО АВ-60-01:

- Простота конструкции;
- Низкая цена;
- Универсальность применения;
- Аппарат можно использовать как в составе передвижной лаборатории, так и в полевых условиях с применением любого источника переменного напряжения до 30 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА ИСПЫТАТЕЛЬНОГО АВ-60-01:

Параметр	Значение
Наибольшее амплитудное значение испытательного напряжения, кВ	45
Частота выходного напряжения, Гц	0,1
Фронт переключения (в зависимости от емкости испытуемого объекта), мс	2-5
Точность установки испытательного напряжения, %	± 3
Форма напряжения	косинусно-прямоугольная
Допустимая емкость объекта испытания, мкФ	до 3

Комплектация Молния АВ-60-01

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АВ-60-01

№	Наименование	Количество
1	Блок управления АВ-60-01-БУ	1
2	Блок высоковольтный АВ-60-01-БВ	1
3	Комплект кабелей и проводов	1
4	Руководство по эксплуатации	1

