



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
– наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

На
кв
Эн
Дж

Ем
рф

На
ре

По
им



НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА УДАРНЫХ ВОЛН SWG 8-1000

Генератор ударных волн SWG 8-1000 наряду с рефлектометрами является главной составной частью любого поиска повреждений кабелей. Его можно использовать как для предварительной, так и для точной локализации повреждений.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

При предварительной локализации используются методы ближайших волн и предварительная локализация рефлектометрами, при которой различают пассивный, полуактивный и активный метод.

ICE – метод развязки по току (ICE-метод = оборудование импульсного тока)

Этот метод особенно хорошо подходит для поиска повреждений в протяженных кабелях с вязкой пропиткой и влажных муфт.

В месте повреждения генератором ударных волн зажигается пробой, который вызывает переходную, т.е. распространяющуюся, многократно отраженную, ближайшую волну между повреждением и генератором ударных волн. Эта ближайшая волна регистрируется индуктивным устройством связи в рефлектометре **Teleflex**. Длина полной волны колебания соответствует прямому расстоянию до повреждения.

В каждом стандартном генераторе ударных волн с мощностью импульса от 1000 Дж встроено устройство связи для регистрации этой переходной волны тока.

ARM –метод отраженного высоковольтного импульса (измерение отраженной дуги)

Все методы предварительной локализации отраженного импульса имеют преимущество в плане очень четкого результата измерения, который, в принципе, соответствует изображению обычной рефлектометрии. Эти методы являются самыми предпочтительными методами в области поиска повреждений. Различия возникают лишь вследствие разных технологий, которые конструктивно могут быть относительно просто осуществлены, что дает и преимущества в весе. Более сложные технологии – более мощные, но требуют встраивания в измерительную систему.

Самый простой метод – это **пассивный ARM-метод**. (Раньше этот метод назывался методом стабилизации электрической дуги или KLV- методом кратковременной электрической дуги). Этот метод увеличивает время разрядки генератора и время горения пробоя через последовательное сопротивление в цепи разрядки.

При **полуактивном ARM-методе** вследствие индуктивности увеличивается время разрядки. Индуктивность не оказывает влияние на величину напряжения, благодаря чему можно легче обнаружить повреждения с высоким напряжением зажигания.

ТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Для точного определения места повреждения кабелей необходима точная локализация, так как предварительная локализация прибором **Teleflex** дает лишь абсолютное расстояние до повреждения. Так как положение и трасса кабеля под землей известна условно, то и фактическое место повреждения также будет определено лишь условно. Чтобы свести до минимума земляные работы и повреждения поверхности грунта, необходима точная локализация.

Благодаря прямой разрядке генератора ударных волн и в этом случае в месте повреждения возникает пробой. Вследствие прямого подключения эта разрядка происходит очень быстро и вызывает громкий хлопок, который на поверхности можно легко локализовать соответствующим акустическим приемником **digiPHONE+**.

При этом важно всегда использовать имеющуюся максимальную импульсную мощность, т.к. соотношение громкости и энергии разряда пропорциональны. Для этого все SWG генераторы ударных волн фирмы SebaKMT имеют регулируемые уровни импульсов.

В данном случае действует известное правило: $W = 0,5 \times C \times U^2$.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА УДАРНЫХ ВОЛН SWG 8-1000

Параметр	Значение		
Напряжение, кВ	ступень I	0 ... 2	
	ступень II	0 ... 4	
	ступень III	0 ... 8	
Энергия, Джоуль	ступень I	1000	
	ступень II	1000	
	ступень III	1000	
Емкость, мФ	ступень I	500	
	ступень II	125	
	ступень III	31,5	

Напряжение регулируемое		да
Последовательность импульсов единичный импульс		2,5 ... 10
I _{max} , мА	ступень I	1400
	ступень II	700
	ступень III	500
Размеры, Ш x Г x В		520 x 270 x 670
Вес, кг		70

Комплектация SWG 8-1000

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ SWG 8-1000

№	Наименование	Количество
1.	Генератор ударных волн SWG 8-1000	1
2.	Комплект кабелей	1
3.	Зажим для фаз 0407	2
4.	Зажимы для подключения 0406	1
5.	Сумка для принадлежностей 0890	1
6.	ВВ испыт.кабель 4.0 м для SU 2-4-8	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83