




ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**ZAKAZ@ESKOMP.RU**



Ст  
кВ  
  
Ма  
Дж  
  
По  
кВ:  
  
Вь  
то

## НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГИ-20/2:

Генератор импульсный высоковольтный ГИ-20/2 в составе блока управления БУ ГИ-20/2 и высоковольтного блока БВ ГИ-20/2 предназначен для подачи на объекты испытания импульсов высокого напряжения для определения мест повреждений высоковольтных силовых кабелей акустическим или импульсно дуговым методом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА ИМПУЛЬСНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ГИ-20/2:

Параметр	Значение
Напряжение питания частотой 50 Гц, В	220 ±22
Потребляемая мощность, кВА, не более	2
Максимальная энергия разряда на любой ступени работы, Дж	2000
Максимальное импульсное выходное напряжение, кВ: - на первой ступени - на второй ступени - на третьей ступени	20 10 5
*) имеется возможность плавного регулирования выходного напряжения любой ступени от 10% до максимального значения с изменением энергии разряда.	
Максимальный выходной ток на любой ступени работы, кА, не менее	2
Относительная погрешность измерения высокого напряжения, %, не более	5
Время непрерывной работы, час	4
Габаритные размеры, мм, не более: - блока управления БУ ГИ-20-2 - высоковольтного блока БВ ГИ-20-2	520 x 170 x 490 600 x 480 x 540
Масса, кг, не более: - блока управления БУ ГИ-20-2 - высоковольтного блока БВ ГИ-20-2	13 92

## Комплектация ГИ-20/2

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ГИ-20/2

№	Наименование	Количество
1.	Высоковольтный блок БВ ГИ-20-2	1
2.	Пульт управления БУ ГИ-20-2	1
3.	Комплект соединительных кабелей	1
4.	Провод заземления	1
5.	Кабель сетевой	1
6.	Паспорт	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**