



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ератор высоковольтный импульсный

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ст
кВ

Ма
Дж

По
кВ:

На
ли

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА ГВИ-2000

Генератор высоковольтный импульсный ГВИ-2000МС предназначен для накопления энергии в высоковольтных конденсаторах и послыке высоковольтных импульсов различной частоты с целью создания условий для определения места повреждения акустическим способом в силовых кабелях напряжением до 35 кВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА ГВИ-2000М

Параметр	Значение
Напряжение питания частотой 50 Гц, В	220 ±22
Параметры импульсного волнового генератора: - Диапазон регулировки выходного напряжения, кВ - Основная погрешность измерения испытательного напряжения генератора ГВИ-2000, %, не более	0 - 10 10
Частота следования импульса, с	1,5 - 15
Максимальное импульсное выходное напряжение, кВ: - на первой ступени - на второй ступени - на третьей ступени	20 10 5
Максимальная запасенная энергия, Дж	2000
Потребляемая мощность, кВА, не более	1,5
Величина накопительной емкости, мкФ	40,0
Время подключения накопительной емкости к кабельной линии, мс	400
Время непрерывной работы генератора с последующим перерывом 2 часа, час, не более	1
Габаритные размеры, мм, не более	520 x 610 x 640
Масса, кг, не более	120

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ГВИ-2000

№	Наименование	Количество
1.	Генератор ГВИ-2000	1
2.	Руководство пользователя	1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГВИ-2000

(Поставляе тся по отдельному заказу)

№	Наименование
1.	Комплект разъемов и кабелей
2.	Регулятор напряжения