LSG 300 прибор для метода кратковременной стабилизации электрической дуги

LS

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ LSG 300

Прибор **LSG 300** от SebaKMT предлагает самую простую, легкую, небольшую и приемлемую по цене реализацию метода отражения от световой дуги.

Интегрированный в LSG 300 резистивный метод KLV, (Kurzzeit-Lichtbogen-Verfahren) до 32 кВ позволяет осуществить быструю и несложную локализацию высокоомных кабельных повреждений.

- Надежная стабилизация световой дуги;
- Простое управление;
- Портативное исполнение и вариант для встраивания в ЭТЛ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LSG 300

Параметр	Значение
Высоковольтные приборы	SWG 1000-C-1 SWG 1000-C-D SWG 1000-2-4
Время стабилизации элект.дуги	≥5.0 мс при 8 кВ ≥1.5 мс при 32 кВ
Эхо-импульсные приборы	KAB 3-E, KAB 31-E
Габариты	270 x 520 x 455 мм
Вес	18.5 кг

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование