



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

IB376M - токоизмерительные клещи Fluke 376 FC с набором

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 5134141



Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

Ча
то

Со

На

Из
со

Комплект IB376M состоит из токовых клещей и диэлектрического ручного инструмента для работы с высоковольтным оборудованием. Набор помогает провести диагностику, а также выполнить необходимые ремонтные работы и регулировки элементов электросетей и установок в полевых условиях.

ФУНКЦИОНАЛ КЛЕЩЕЙ

Комплектные токовые клещи - это прибор для замеров больших значений тока. При работе используется TRMS-метод, гарантирующий достоверные показания при работе с нелинейными сигналами. Модель подходит для исследований на участках с высоким уровнем электропомех за счет фильтра низких частот и улучшенной обработки сигналов. Автоматическое сохранение пиковых показаний вкупе с функцией для точного измерения пускового тока помогают в поиске кратковременных аномалий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

В комплект Fluke IB376M входят отвертки разного размера с тонким наконечником - 3 плоские и 2 крестовые.

- Изоляционное покрытие инструментов занимает максимально возможную площадь и защищает от поражения током при случайном контакте с проводником.
- Сертификация для работы с оборудованием под напряжением до 1500 В.
- Материал - долговечная, прочная и устойчивая к коррозии закаленная сталь, легированная молибденом, хромом и ванадием.
- Эргономичный дизайн снижает утомляемость пользователя и помогает передать максимум усилия при работе.
- Каждая отвертка на производстве проверяется напряжением 10000 В.

Характеристики Комплект Fluke IB376M

Параметры	Значения
Измерение напряжения постоянного тока	
Предел измерений	600 В
	1000 В
	0,5 В
Разрешение	0,1 В
	1 В
	0,0001 В
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	±(0,01 U + 0,5) В
	±(0,01 U + 0,5) В
	±(0,01 U + 0,0005) В
U – измеренное значение напряжения	
Измерение напряжения переменного тока	
Предел измерений	600 В
	1000 В
Частота измеряемого напряжения	от 20 до 500 Гц
Разрешение	0,1 В
	1 В
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	±(0,015 U + 0,5) В

Параметры	Значения
	$\pm(0,015 U + 5) B$
U – измеренное значение напряжения	
Измерение силы переменного тока в режиме использования внутреннего индукционного датчика клещей	
Предел измерений	999,9 A
Частота измеряемой силы тока	от 10 Гц до 100 Гц включ.
	Св. 100 Гц до 500 Гц
Разрешение	0,1 A
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	$\pm(0,02 I + 0,5) A$
	$\pm(0,025 I + 0,5) A$
I – измеренное значение силы тока	
Измерение силы переменного тока в режиме использования гибкого токового пробника iFlex (пояса Роговского)	
Предел измерений	999,9 A
	2500 A
Частота измеряемого напряжения	от 5 до 500 Гц
Разрешение	0,1 A
	1 A
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	$\pm(0,03 I + 0,5) A$
	$\pm(0,03 I + 5) A$
I – измеренное значение силы тока	
Пределы допускаемой основной погрешности указаны для проводника с измеряемым током, расположенным в центре петли, образуемой токовым пробником (поясом Роговского). При другом положении проводника с током возникает дополнительная погрешность в диапазоне от 0,5 до 2 %.	
Измерение силы постоянного тока	
Предел измерений	999,9 A
Разрешение	0,1 A
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	$\pm(0,02 I + 0,5) A$
I – измеренное значение силы тока	
Измерение электрического сопротивления	
Предел измерений	0,6 кОм
	6 кОм
	60 кОм
Разрешение	0,1 Ом
	1 Ом
	10 Ом
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	$\pm(0,01 R + 0,5) Ом$
	$\pm(0,01 R + 5) Ом$
	$\pm(0,01 R + 50) Ом$
R – измеренное значение электрического сопротивления	
Измерение частоты переменного тока в диапазоне от 5 до 500 Гц	
Способ измерения	При помощи клещей
	При помощи гибкого токового пробника
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	$\pm(0,005 F + 0,5 Гц)$
Минимальное значение измерительного тока	5 A при частоте от 10 до 100 Гц, 10 A при всех других рабочих частотах
	20 A при частоте от 20 до 100 Гц, 25 A при всех других рабочих частотах
F – измеренное значение частоты	
Измерение электрической ёмкости	
Предел измерений	100 мкФ
	1000 мкФ
Разрешение	0,1 мкФ
	1 мкФ
Пределы допускаемой основной погрешности (при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °C)	$\pm(0,01 C + 0,4) мкФ$
	$\pm(0,01 C + 4) мкФ$
C – измеренное значение электрической ёмкости	
Основные технические характеристики	
Диапазон рабочих температур	от - 20 до + 50 °C
Температура хранения	от - 30 до + 60 °C, без батарей
В пределах рабочего диапазона для температур менее +18 °C и более +28 °C температурный коэффициент составляет: 0,1 х (указанная погрешность)/°C	
Относительная влажность (не более)	Без конденсации при температуре от - 10 °C до + 10 °C
	90 % при температуре от 10 °C до 30 °C
	75 % при температуре от 30 °C до 40 °C

Параметры	Значения
	45 % при температуре от 40 °C до 50 °C
Габаритные размеры (длина x ширина x высота)	249 мм x 85 мм x 45 мм
Масса (не более)	410 г
Отвёртки	
Fluke ISLS3	86 x 25 мм
Fluke ISLS5	94 x 30 мм
Fluke ISLS8	106 x 36 мм
Fluke IPHS1	крест 94x30 мм
Fluke IPHS2	крест 100 мм

Комплектация Комплект Fluke IB376M

№	Наименование	Количество
1.	Токоизмерительные клещи Fluke 376 FC	1
2.	Отвёртка Fluke ISLS3 - 86 x 25 мм	1
3.	Отвёртка Fluke ISLS5 - 94 x 30 мм	1
4.	Отвёртка Fluke ISLS8 - 106 x 36 мм	1
5.	Отвёртка крест Fluke IPHS1 - 94x30 мм	1
6.	Отвёртка крест Fluke IPHS2 - 100 мм	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83