Ин
ко

Ко
DA

Ко
PI

Из
со

Ча
то

На
ma

Ди

Ос

НАЗНАЧЕНИЕ ОММЕТРА М419:

Омметр щитовой М419 предназначен для определения сопротивления изоляции однофазных или трехфазных сетей переменного тока, находящихся под напряжением с изолированной нейтралью напряжением до 420 В, частотой 45-500 Гц.

Не разрешается включать одновременно два омметра в одну сеть.

Зажим "З" омметра должен быть заземлен или соединен с корпусом, так как омметр измеряет эквивалентное сопротивление изоляции сети по отношению к земле или к корпусу.

Если омметр не включен в сеть - то его указатель находится на отметке механического нуля (крайней отметке красного цвета в левом конце шкалы). Если при правильном включении омметра указатель остается на отметке механического нуля - это указывает на неисправность омметра.

Характеристики Мегомметр М419

Параметр	Значение
Диапазон измерения омметра, МОм	0 - 5
Минимальная цена деления шкалы, МОм	0.02
Класс точности измерительного прибора	2,5
Напряжение питающей сети, В	220
Частота питающей сети, Гц	45 - 500
Потребляемая мощность омметра, Вт, не более	1
Входное сопротивление, кОм, не менее	250
Условия эксплуатации, °С	от -50 до +70
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры, мм	80x80x100
Масса, кг, не более	0,2

Комплектация Мегомметр М419

№	Наименование	Количество
1.	Омметр	1
2.	Паспорт	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование