



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

для идентификации фазы в заземленных и закороченных кабелях среднего напряжения



Ча
то

Св
ПК

Ди
Ос

Из
РН

Из
те

Из
со

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА PIL 8:

С помощью нового прибора для идентификации фазы PIL 8 сейчас появилась возможность оставлять короткое замыкание и заземление и несмотря на это идентифицировать отдельную фазную жилу. Ячейка или шкаф подключения, в которой или в котором оканчивается монтируемый кабель, может оставаться закрытой.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА:

Прибор Phasenlux PIL 8 работает с тремя трансиверными (приемопередающими) клещами, которые без соединительных проводов могут быть замкнуты вокруг короткозамкнутого фазного проводника (питания не требуется).

На месте подключения кабеля через генератор звуковой частоты, питаемый от батареи, в кабель подается ток звуковой частоты. Этот ток наводит в трансиверных клещах напряжение, которое выпрямляется, и заряжает конденсатор. В трансиверных клещах находится небольшой генератор звуковой частоты, который при подаче постоянного напряжения издает сигнал звуковой частоты, с обозначением фазы.

Находящийся на месте подключения генератор звуковой частоты становится приемником и показывает сигнал от трансиверных клещей.

Характеристики PIL 8 — прибор для идентификации фазы в заземленных и закороченных кабелях среднего напряжения

Параметр	Значения
Выходная мощность	8 Вт
Частота	3 кГц
Питание	Аккумулятор/сеть
Размеры	110х280х190 мм
Вес	4 кг

Комплектация PIL 8 — прибор для идентификации фазы в заземленных и закороченных кабелях среднего напряжения

№	Наименование	Количество
1.	Генератор-приемник PIL 8	1
2.	Набор кабелей VL 83–E	1
3.	Трансиверные клещи PIZ 50	3
4.	Алюминиевый чехол PIL 8	1
5.	Документация	1